

ATTEST

Fluïdum Categorie 3

Onderhavig document bevestigt dat het fluïdum :

TYFOCOR G-LS
antivriesmiddel voor zonnepanelen
geproduceerd door Tyforop Chemie GmbH
Anton Rée-Weg, 7
DE - 20537 Hamburg


aan Belgaqua werd voorgelegd ter attestering
door het bedrijf Tyforop Chemie GmbH

en conform werd bevonden met de bepalingen § 5.2.3 van de norm
NBN EN 1717 (2000) "Bescherming tegen verontreiniging van
drinkwater in waterinstallaties en algemene eisen voor inrichtingen
ter voorkoming van verontreiniging door terugstroming" ..


De samenstelling van het fluïdum werd voorgelegd door de
producent.

Het attest is voor onbepaalde duur geldig vanaf de datum van
ondertekening en voor fluïda die identiek zijn aan deze
voorgelegd in het kader van onderhavige aanvraag tot attestering.
Deze attestering wordt bevestigd door vermelding van de
referenties in het Repertorium van conforme toestellen,
goedgekeurde beveiligingen en geattesteerde fluïda dat jaarlijks
door BELGAQUA wordt uitgegeven.

Opgesteld in één origineel exemplaar in het Nederlands op
28 april 2005



Chr. LEGROS
Directeur van BELGAQUA



BELGAQUA vzw: Kolonel Bourgstraat, 127 - BE 1140 Brussel
Tel: +32(0)2 706 40 90 - Fax: +32(0)2 706 40 99 - e.mail: info@belgaqua.be
<http://www.belgaqua.be>